[建築設計資料集成　環境]

p.026[3]の図中
（誤）　室面積：V
（正）　室容積：V

p.157　冷房システムによる排熱量の比較[1]

（誤）　ガス直炊き冷温水機　潜熱排熱（kw）　1.06
（正）　ガス直炊き冷温水機　潜熱排熱（kw）　1. 60

冷房システム	計算条件	顕熱排熱(kW)	潜熱排熱(kW)
遠心ターボ冷凍機	$COP=6$	0.12	1.05
ガスボイラー＋蒸気吸収式冷凍機	$COP=1.35$	0.24	1.67
ガス直炊き冷温水機	$COP=1.35$	0.17	1.60
空気熱源ヒートポンプ	$COP=4$	1.25	0
電動ビル・マルチ式エアコン	$COP=4.5$	1.22	0
ガスヒートポンプ・マルチ式エアコン	$COP=1.3$	1.69	0.08
家庭用ルームエアコン	$COP=6$	1.17	0

注：ポンプ・冷却塔ファンなど補機の影響は無視している。ここで用いたCOPは現存する高効率機のもので、空冷式では外気温35℃、水冷式では水温32℃の条件で定義されたものであるが、ヒートアイランドが問題となる盛夏においては、ほぼこの条件に近い状態で運転されているものと考えられる。